

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Самарской области

Управление надзорной деятельности

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Галактионовская, 193, г.о. Самара, 443100. Тел. (846) 338-96-68,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона

E-mail: OOGPNSAMARA@mail.ru

, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.о. Самара

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности по Самарской области,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ул. Чернореченская, 55 г.о. Самара, 443096. Тел. (846) 338-25-31.

Отдел надзорной деятельности Промышленного района г.о. Самара

443016 г.о. Самара, ул.А. Матросова, 153 б тел. 951-63-54

Предписание №1102/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №373

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору, майора внутренней службы Мамыкина А. С.

(наименование органа ГПН)

№ 1102 от «01» ноября 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. по 14 ч.00 мин «12» ноября 2013 г. проведена проверка инспектором отделения (по Промышленному району) ОНД г.о. Самара Прохоровым И.А. помещений и территорий МБДОУ Д/С №373.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного

по адресу: г.о. Самара, Промышленный район, пр. Кирова, 190 А.

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МБДОУ Д/С №373 Овчинниковой Т.П.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препятствия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Применены горючие материалы для отделки путей эвакуации (стены коридора 1,2 этажи, стены, ступени лестничных маршей – масляная краска, , полинолеум;).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 п. 4.3.2. , В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в	01.07.14г.	

	<p>общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. ППБ 101-89, п.2.1.21 б В зданиях детских учреждений запрещается: использовать для отделки стен и потолков путей эвакуационных (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;</p>	
--	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор (по Промышленному району)
отдела надзорной деятельности
г.о. Самара – государственный инспектор
г.о. Самара по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
Прохоров Иван Анатольевич



(подпись)

М.Л.П.

«13» ноября 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«13» ноября 2013 г.