Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение (по Промышленному району) отдела надзорной деятельности г.о. Самара
(наименование органа государственного пожарного надзора)
443016 г.о. Самара ул. А. Матросова, 153 Б тел. (846)
(указывается адрес места нахождения органа ГПН

г. Самара (место составления акта) « 12 » ноября 2013 г. (дата составления акта)

14 часов 00 минут (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1102

По адресу/адресам: г. Самара, пр. Кирова, 190 А
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 1102 от 01.11.2013 года – начальника ОНД г.о. Самара – главного государственного инспектора г. о. Самара по пожарному надзору майора внутренней службы А. С. Мамыкина.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая ,документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №373 г.о. Самара
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 2 часа
с 12 час. 00 мин. года по 14 час. 00 мин. 12.11.2013года).
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением (по Промышленному району) ОНД г.о. Самара Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Овчинникова Т.П. Овч
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не согласуется, в соответствии со ст. 10 Ф.З.№ 294 от 26 декабря 2008г
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Прохоров Иван Анатольевич – инспектор отделения (по Промышленному району) ОНД г.о. Самара (государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору);
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ Д/С №373 Овчинникова Т.П
(фамилия/ имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.

1	2	3	4
1.	*применены горючие материалы для отделки путей эвакуации (стены коридора 1,2 этажи, стены, ступени лестничных маршей – масляная краска, пол 1 этаж-линолеум;)*	*Нарушение: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»СП 1.13130.2009 п. 4.3.2. , ППБ 101-89, п.2.1.21 б*	*Юридическое лицо МБДОУ Д/С №373*

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
Не выполнено предписание ОНД Промышленного района г.о. Самара № 131/1/1 от 21.03.12 г.
а именно:
- в коридоре на пути эвакуации пол отделан горючим материалом (линолеум) (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.2, СНиП 21-01-97, п.6.25)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки № 1102 от 01.11.13 г.; предписание № 1102/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 12.11.13 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отделения (по Промышленному району)
отдела надзорной деятельности г.о. Самара
управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России
по Самарской области –
государственный инспектор г.о. Самара
по пожарному надзору
Прохоров Иван Анатольевич

«12 » ноября 2013 г.

М.П. (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ Д/С №373 Овчинникова Т.П

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) (подпись)

«12 » ноября 2013 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)