

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОТДЕЛЕНИЕ (ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ) ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ г.о. САМАРА
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443034, г.о. Самара, ул. Свободы, д. 148; тел. 8(846)931-56-84

ОТДЕЛЕНИЕ (ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ) ОНД г.о. САМАРА

443034, г.о. Самара, ул. Свободы, д. 148; тел. 8(846)931-56-84

Предписание № 2742 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад
комбинированного вида № 373 г.о. Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности г.о. Самара (по Промышленному району) УНД Главного управления МЧС России по Самарской области (заместителя главного государственного инспектора г.о. Самара по пожарному надзору) № 2742 от 24.06.2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период « 23 » июля 2014 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин; « 30 » июля 2014 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

инспектором отделения (по Кировскому району) отдела надзорной деятельности г.о. Самара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором г.о. Самара по пожарному надзору) Сафоновым Александром Михайловичем;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

проведена внеплановая проверка зданий, сооружений, территории МБДОУ детский сад № 373 г.о. Самара, по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 190а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующим МБДОУ детский сад № 373 г.о. Самара Т.П. Овчинниковой

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п.п. | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и | Отметка (подпись) о выполнении (указывает-ся только выполнение) |
|--------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Применены горючие материалы для отделки путей эвакуации (стены коридора 1, 2 этажи, стены, ступени лестничных маршей – масляная краска, пол | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130.2009 п. 4.3.2 В зданиях всех степеней огнестойкости и | 01.04.2015 | |

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| – линолеум) | <p>классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается при- менять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.</p> | | |
|-------------|---|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения (по Кировскому району) отдела надзорной деятельности г.о. Самара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы Сафонов Александр Михайлович

« 30 » июля 2014 г.



Предписание для исполнения получил:



« 30 » июля 2014 г.

Заведующий МБДОУ детский сад № 373 г.о. Самара

Т.П. Овчинникова
(должность, фамилия, инициалы)

