



GOVERNMENT OF ROMANIA



GOVERNMENT OF BULGARIA



Изходящ номер 564-113/08.07.2013г.

ДО:
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

Относно: Предоставяне на разяснения на постъпили въпроси по тръжна процедура за изпълнение на строителство с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра-Кълъраш” в УПИ VII, кв. 265 по плана на гр. Силистра”, обявена по реда на чл. 7, ал.1 от ПМС № 69/11.03.2013 г.

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпило запитване, Ви предоставяме следните разяснения по открыта тръжна процедура с предмет „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра-Кълъраш” в УПИ VII, кв. 265 по плана на гр. Силистра”:

Въпрос 1. от КС - част Архитектурна:

1. По т. 13,18 (Прозорци - обща цена, по описа на приложение 1 към част Архитектурна) и т. 13,19 (Врати - обща цена, по описа на приложение 2 към част Архитектурна), се изисква да се дадът цени на прозорци и врати, които позиции се дублират с позиции:

- т.11,10 (Доставка и монтаж на алюминиева дограма с прекъснат термомост)
- т.11,11 (Доставка и монтаж алюминиева дограма вътрешна)
- т.11,12 (Доставка и монтаж интериорни МДФ врати)
- т.11,13 (Доставка и монтаж метално врати)

ОТГОВОР: В т. 13.18 и т. 13,19 е дадена подробна спецификацията на вратите и прозорците - геометричните размери и изисквания, а в т. 11,10 т. 11,11 т. 11,12 т. 11,13 трябва да се попълнат само общите сумарни цени по различните видове дограма.

Въпрос 2. От детайла на вертикалния разрез виждаме, че под настилката на сутерена е предвидена обратна насыпка с инертен материал. Не намираме такова перо в количествената сметка. Моля за уточнение.

ОТГОВОР: За обратният насип под настилката да се използва здравият пласт от изкопа на фундамента. По Геология след ^{първи} слой останалите пластове могат да се ползват за обратна засипка.

БЕНЕФИЦИЕНТ:
Диана Бебенова - Николова

Управител