

Изходящ номер 564-111/05.07.2013г.

ДО:
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

Относно: Предоставяне на разяснения на постъпили въпроси по тръжна процедура за изпълнение на строителство с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра-Кълъраш” в УПИ VII, кв. 265 по плана на гр. Силистра”, обявена по реда на чл. 7, ал.1 от ПМС № 69/11.03.2013 г.

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпило запитване, Ви предоставяме следните разяснения по **открита тръжна процедура** с предмет „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Логистичен център за развитие на предприемачеството - Силистра-Кълъраш” в УПИ VII, кв. 265 по плана на гр. Силистра”:

От КС - част: АРХИТЕКТУРНА

Въпрос 1. т. 3.2. „Анкерирана тухлена /газобетонова/ зидария”. При така направеното описание ние не придобихме ясна представа за вида и обхвата работа, а съща така не открихме ясен детайл в проекта. Бихме искали да ни дадете подробно описание/детайл на гореописаното СМР.

ОТГОВОР: Става въпрос не за анкериране с дюбели, а за връзка на неносещи зидани стени от тухли или газобетон посредством арматурна връзка с N10 ст. АIII. 2бр. към СТБ конструкции.

Въпрос 2. Количеството на т.5.4 е 780.00 м2 (Геотекстилна мъхеста тъкан над подложен бетон). Не трябва ли да бъде 672.00м2 същото, както на предходно-изброените обвързващи в детайл СМР-та, а именно: т.5.1 (Обмазване на стоманобетонени стени с битумен грунд); т.5.2 (Топлоизолация от екструдирани пенополистирол с деб.5см с оформяне на странични ръбове) и т.5.3 (Дренажен релефен лист от високоплътен полиетилен с височина на битума 10мм със стоманени пирони и водоплътни шайби) със стойности от 672.00 м2 всяко.

ОТГОВОР: В количеството е включено и квадратурата на рампата, там също присъства и геотекстил.

Въпрос 3. Моля да бъде подробно описано мястото и начина на полагане на замазката по т.9.9 (Гланцирана циментова замазка по первази с дебелина 2 см), предвид това, че количеството е 660.00m². В същото време не открихме детайл в документацията.

ОТГОВОР: В количеството е включено квадратурата на обезопасителните тротоари в подземните гаражи и по стените на техническите помещения, около колоните и сутеренните стени.

Въпрос 4. т.11.4 (Външна защитно хидрофобна мазилка в 1 слой по калкан) - Моля, за по-подробно описание/детайла на мазилката по калкана.

ОТГОВОР: Имайки предвид, че по калкана мазилката е само за защита на топлоизолацията без никакъв декоративен ефект в т.11.4 да се счита тераколова шпакловка.

Въпрос 5. С оглед количеството на фасадното метално скеле по 11.1 от 960m², оставаме с впечатление, че не е предвидено такова при калкан. Моля за потвърждение, за да можем да предвидим скеле при направа цената по т.11.4 (Външна защитно хидрофобна мазилка в 1 слой по калкан)

ОТГОВОР: По периферията на сградата е 99,8м' и при средна височина на сградата 9,5м периферията са скелето се получава ~950m².

БЕНЕФИЦИЕНТ:
Диана Бебенова - Николова - Управител

